

Aufteilung der Last- / Absatzstruktur nach § 17 StromNZV

Abs.2 Nr. 1 Jahreshöchstlast und den Lastverlauf als viertelstündige Leistungsmessung

Jahreshöchstlast Hochspannung / Mittelspannung (HS/MS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Mittelspannung (MS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	Tabelle siehe unten
Jahreshöchstlast Niederspannung (NS)	Tabelle siehe unten

Abs.2 Nr. 2 Netzverluste

Netz- Umspannebene	Hochspannung / Mittelspannung (HS/MS)	1.924.291	kWh
	Mittelspannung (MS)	4.536.199	kWh
	Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	2.399.437	kWh
	Niederspannung (NS)	6.170.600	kWh

Abs.2 Nr. 3 Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden

Summenlast der nicht leistungsgemessenen Kunden	Tabelle siehe unten
---	---------------------

Abs.2 Nr. 5 Höchstentnahmelast und Bezug aus der vorgelagerten Netzebene

Netz- Umspannebene	Hochspannung / Mittelspannung (HS/MS)	74.597	kW	384.858.171	kWh
	Mittelspannung (MS)	78.105	kW	439.249.503	kWh
	Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	40.020	kW	161.036.030	kWh
	Niederspannung (NS)	42.783	kW	162.359.713	kWh

Abs.2 Nr. 6 Summe aller Einspeisungen pro Spannungsebene

Netz- Umspannebene	Hochspannung / Mittelspannung (HS/MS)	-	kWh
	Mittelspannung (MS)	56.315.623	kWh
	Mittelspannung / Niederspannung (MS/NS)	-	kWh
	Niederspannung (NS)	12.339.666	kWh