


Errichterbestätigung zur Umsetzung der Anforderungen gemäß § 9 EEG 2021 bei EEG- und KWK-Anlagen		
Anlagenbetreiber	Anlagenstandort	
Name: _____	Flur/ Flurstück: _____	
Straße/Hausnr: _____	Straße/Hausnr: _____	
PLZ/Ort: _____	PLZ/Ort: _____	
Anlagenerrichter	Anlagendaten	
Name: _____	Netzbetreiber ID: _____	
Straße/Hausnr: _____	inst. Leistung (kWp): _____	
PLZ/Ort: _____	Zählernummer _____	
	Einspeisezähler: _____	
	Zählerstand _____	
	Einspeisezähler: _____	
Ausführung Einspeisemanagement		
Bis zur erfolgten Markterklärung der Intelligenten Messsysteme für Einspeiseanlagen werden im Netzgebiet des Netzbetreibers noch Rundsteuerempfänger bzw. Fernwirkanlagen zur ferngesteuerten Leistungsreduzierung eingesetzt.		
<input type="checkbox"/> Rundsteuerempfänger	<input type="checkbox"/> Skalar Pro	<input type="checkbox"/> CLS-Steuerbox
<input type="checkbox"/> Fernwirkanlage		
Equipmentnummer.: _____		
Stufensteuerung: <input type="checkbox"/> 0% <input type="checkbox"/> 30% <input type="checkbox"/> 60% <input type="checkbox"/> 100%		
Sollwertsteuerung: <input type="checkbox"/> 0-100% in 10-Prozent-Schritten		
Einbauort der Einrichtung: _____		
Hiermit wird der ordnungsgemäße Anschluss der für das Einspeisemanagement installierten Einrichtung an die Anlagensteuerung der genannten Erzeugungsanlage gemäß § 9 EEG 2021 bestätigt. Weiterhin wird bestätigt, dass die vom Netzbetreiber über die Einrichtung vorgegebenen Stufen bzw. Sollwerte zur funktionsgerechten Leistungsreduzierung der Erzeugungsanlage führen (kann die Erzeugungsanlage typbedingt nicht in 4 Stufen steuern, ist in den Stufen 60%, 30% und 0% die gesamte Einspeiseleistung abzusteuern).		
<input type="checkbox"/> Wirkleistungsbegrenzung (nur bei PV-Anlagen ≤ 25kWp)		
Beschreibung der Umsetzung: (ggf. Skizze beifügen)		

Leistung begrenzt auf: _____ kWp		
Hiermit wird die ordnungsgemäße Ausführung der dauerhaften Wirkleistungsbegrenzung gemäß § 9 EEG 2021 bestätigt.		
Datum Inbetriebsetzung Erzeugungsanlage: _____		
Datum Inbetriebsetzung Einspeisemanagement: _____		
Bemerkungen:		

Ort, Datum	Unterschrift Anlagenbetreiber	Unterschrift Anlagenerrichter
Hinweis: Der Vergütungsanspruch für die Erzeugungsanlage verringert sich nach § 52 auf den Marktwert, solange nicht eine der vorgenannten Einrichtungen zur Reduzierung der Einspeiseleistung eingebaut wurde.		